

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° DoP 103

---

|   |  |
|---|--|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto:  | Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale per impianti di rivelazione e di allarme incendio      |
| 2. Numero di serie, tipo, lotto:  | Tipi secondo allegato A.<br>Numero di serie univoco riportato sul singolo prodotto e registrato nel sistema informatico aziendale. |
| 3. Uso del prodotto come previsto dal fabbricante:  | Protezione attiva contro gli incendi secondo la norma <b>EN 54-16:2008</b> .   |
| 4. Identificazione del produttore:  | COMELIT GROUP SPA –<br>Via Don Arrigoni, 5 – 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo – ITALIA   |
| 5. Mandatario:  | NN   |
| 6. Sistema per la valutazione e il controllo della affidabilità delle prestazioni:  | Sistema 1  |
| 7. Dichiarazione sulle prestazioni relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione i norme armonizzate.                   |  |
| Organismo notificato:   | Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini<br>Via Moscova, 11 20017 Rho (MI) – ITALIA   |
| Nr. di identificazione:   | 0068   |
| Ha eseguito la valutazione iniziale del prodotto, l'ispezione iniziale della produzione e del controllo di produzione in base al sistema 1 rilasciando: | Certificato di Conformità CE<br><b>nr. 0068-CPR-XXX/2016</b>   |
| 8. Dichiarazione sulle prestazioni relativa a un prodotto da costruzione rilasciata in base a una verifica tecnica europea:                             | NN   |
| 9. Prestazione dichiarata.  | Riferimento alla norma tecnica armonizzata<br><b>EN 54-16:2008</b>   |

---

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| Prestazioni in caso di incendio                          | <b>PASS</b> | Par. 4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.6, 16.7 |
| Ritardo della risposta in caso di allarme                | <b>PASS</b> | Par. 7.1, 7.4, 7.8, 12                 |
| Affidabilità operativa                                   | <b>PASS</b> | Par. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14  |
| Affidabilità operativa<br>Resistenza termica             | <b>PASS</b> | Par. 16.4, 16.8                        |
| Affidabilità operativa<br>Resistenza a urti e vibrazioni | <b>PASS</b> | Par. 16.11, 16.12, 16.13               |
| Affidabilità operativa<br>Stabilità elettrica            | <b>PASS</b> | Par. 16.14, 16.15                      |
| Affidabilità operativa<br>Resistenza umidità dell'aria   | <b>PASS</b> | Par. 16.9, 16.10                       |

Riferimento alla norma tecnica armonizzata  
**EN 54-4:2007+A1:2002+A2:2006**

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| Prestazione di alimentazione                             | <b>PASS</b> | Par. 4, 5, 6        |
| Affidabilità operative<br>Requisiti generali             | <b>PASS</b> | Par. 4, 5, 6, 7, 8  |
| Affidabilità operativa<br>Resistenza termica             | <b>PASS</b> | Par. 9.5            |
| Affidabilità operativa<br>Resistenza a urti e vibrazioni | <b>PASS</b> | Par. 9.7, 9.8, 9.15 |
| Affidabilità operativa<br>Stabilità elettrica            | <b>PASS</b> | Par. 9.9            |
| Affidabilità operativa<br>Resistenza umidità dell'aria   | <b>PASS</b> | Par. 9.6, 9.14      |

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1, 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9.

Il Direttore Generale :



**Edoardo Barzasi**

Rovetta, 8/11/2016

**Comelit Group S.p.A.**  
Via Don Arrigoni, 5  
24020 Rovetta S.Lorenzo  
Bergamo - Italia  
Tel. 0346/750011 Fax. 0346/71436  
Registro A.E.E. IT0801000000126

Cod.Fis. e P.IVA 01546400167  
R.E.A. di Bergamo n. 216249  
Capitale sociale € 3.000.000  
Internet: [www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)  
E-mail: [info@comelit.it](mailto:info@comelit.it)  
[export.department@comelit.it](mailto:export.department@comelit.it)

 **Comelit**  
Passion. Technology. Design.

## ALLEGATO A

alla DoP 103/2016

### Componenti della Dichiarazione di Prestazione

|          |  |
|----------|--|
| 49CC0002 | CENTRALE EVAC COMPATTA 2 ZONE                      |
| 49CC0004 | CENTRALE EVAC COMPATTA 4 ZONE                      |
| 49CC0006 | CENTRALE EVAC COMPATTA 6 ZONE                      |
| 49BME001 | POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGENZA        |
| 49BME012 | POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGENZA 12ZONE |
| 49MPA003 | MICROFONO MANUALE PER PUNTO REMOTO                 |
| 49MST002 | MICROFONO A STELO PER PUNTO REMOTO                 |

**Comelit Group S.p.A.**  
Via Don Arrigoni, 5  
24020 Rovetta S.Lorenzo  
Bergamo - Italia  
Tel. 0346/750011 Fax. 0346/71436  
Registro A.E.E. IT0801000000126

Cod.Fis. e P.IVA 01546400167  
R.E.A. di Bergamo n. 216249  
Capitale sociale € 3.000.000  
Internet: [www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)  
E-mail: [info@comelit.it](mailto:info@comelit.it)  
[export.department@comelit.it](mailto:export.department@comelit.it)

 **Comelit**  
Passion. Technology. Design.